

Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№4»

188760 г. Приозерск
ул. Калинина д. 27
тел. (81379) 35-399
факс. 35-399

19.06.2019г. № 49

Заместителю начальника ОНД и ПР
Приозерского районак УНД и ПР
Главнорго управления МЧС России по
Ленинградской области майору
внутренней службы

О.В. Сухомлин

Отчет об устранении нарушений

В ответ на Ваше письмо №1156-2-24-31 от 04.06.2019 о выявленных нарушениях обязательных требований по обеспечению пожарной безопасности при приемке ДОЛ «Солнышко» на базе МОУ «СОШ №4» г. Приозерска сообщаем следующее:


1. Запоры на дверях эвакуационных выходов (спортзал, столовая) установлены, что создает возможность их свободного открытия изнутри без ключа.
2. Эвакуационный выход из спортзала соответствует требованиям. Крыльцо отремонтировано(забетонировано). Фото прилагается.

Приложения:

Копия акта приемки выполненных работ от 19.06.2019- 1 лист

Фото крыльца-3 листа

Директор МОУ «СОШ №4»  И.П. Кондакова



«15»	Вх. №	948
«19»	06	2019 г.
ОНДиПР Приозерского района		

АКТ

об устранении замечаний.

«19» июня 2019 года.

В соответствии с требованиями (письмо №1156-2-24-31 от 04.06.2019 года) по обеспечению пожарной безопасности, выявленных при приемке ДОЛ «Солнышко» на базе СОШ № 4 г. Приозерска были спланированы и выполнены следующие мероприятия:

1. Крыльцо запасного выхода было укреплено металлическим уголком и произведено бетонирование верхней площадки.
2. На дверях эвакуационных выходов (столовая, спортзал) установлены запоры, что обеспечивает возможность свободного открытия дверей изнутри без ключа.

Генеральный директор ООО «Теплый Дом»



Орлов А.В.



Акт приемки выполненных работ по устранению нарушений

по МОУ «СОШ №4»
от « 19 » июня 2019 года

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Шувалова И.К.- заместителя директора по безопасности
Волковой Н.А.- заместителя директора по ХР
Бакулиной Г.А.-директора ДОЛ « Солнышко»
Орлова А.В.- директора ООО « Теплый дом»

составили настоящий акт в том, что нарушения обязательных требований по обеспечению пожарной безопасности , выявленные при приемке ДОЛ « Солнышко» на базе МОУ « СОШ №4» **устранены. Проведены следующие работы:**

1. Запоры на дверях эвакуационных выходов (спортзал, столовая) установлены, что создает возможность их свободного открытия изнутри без ключа.
2. Эвакуационный выход из спортзала соответствует требованиям. Крыльцо отремонтировано(забетонировано). Фото прилагается.

Шувалов И.К.
Волкова Н.А.
Бакулина Г.А.
Орлов А.В.